



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УСТЬ – БАКЧАРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
636404, Томская область, Чаинский район,
с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, 5, строение 1
Тел./факс (838 - 257) – 35331
E-mail: ust-baksosh@mail.ru
от 08.08.2018 № 62
на № _____ от _____

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы Чаинского района управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Томской
области – главному государственному
инспектору Чаинского района Томской
области по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Т.В.Никулину

Ул. Томская, д. 15, с. Подгорное,
Чаинский район, Томская область,
636400

Во исполнение требований представления об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности (№3-20-11-72 от 10.07.2018 г.) сообщая следующее:

1. Во исполнение требований ч.1, 2, 3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 в августе 2018 года планируется в перегородке класса для трудового обучения установить дверь с ненормированным пределом огнестойкости.
2. Во исполнение требований п. 37_1 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 в августе 2018 года планируется приобрести приспособления для самозакрывания на двери лестничных клеток.
3. Во исполнение требований п. 9 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 объект с ночным пребыванием людей будет оснащён средствами защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения в августе 2018 года.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Усть-Бакчарская средняя
общеобразовательная школа»



Е.В.Паранина