



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822) 511-011,

e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Чаинского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Томская, д. 15,

тел. 8(38257)2-31-65, e-mail: ogps14@gps.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Бакcharская средняя общеобразова-
вательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Чаинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 25.06.2018 года № 14,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 29 июня 2018 г. по 15 час. 00 мин. 10 июля 2018 г., начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Чаинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области – главным государственным инспектором Чаинского района Томской области по пожарному надзору Никулиным Тимофеем Валерьевичем, проведена проверка по адресам: 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакchar, пер. Школьный 5, стр.1, нежилое здание школы; 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакchar, пер. Школьный 5, стр.4, нежилое здание школы; 636404, Томская область, Чаинский район, с. Новые Ключи, ул. Центральная, 14, здание интерната;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Бакcharская средняя общеобразовательная школа» Параниной Еленой Васильевной; заведующий хозяйством муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Бакcharская средняя общеобразовательная школа» Новокрещеновой Наталией Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здании школы по адресу: 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный 5, стр.1				
1.	В перегородке, класса для трудового обучения, установлена дверь с не нормированным пределом огнестойкости	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	25.08.2018 г.	
2.	Не все двери лестничных клеток имеют приспособление для самозакрывания	правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 37 1, СП 1.13130.2009* п.4.2.7	25.08.2018 г.	
<u>Томская область, Чаинский район, с. Новые Ключи, ул. Центральная 14, здание интерната</u>				
3.	На объекте с ночным пребыванием людей отсутствуют исправные средства защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения	ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 9	25.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Чаинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области – главный государственный инспектор Чаинского района Томской области по пожарному надзору Никулин Т.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Никулин Т.В.
(подпись)

« 10 » июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Парашина Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 07 2018 г.

Е.В. Парашина
(подпись)

Предписание направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.