

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

«02» апреля 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Бакчарская средняя общеобразовательная школа». МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
- 1.2. Адрес объекта 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, 5, строение 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2508,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 48235 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977. последнего капитального ремонта 1987 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021 год. Капитального - не запланировано.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Бакчарская средняя общеобразовательная школа», кратко наименование: МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, 5, строение 1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Чаинского района Томской области в лиц Управления образования.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3-х лет до 18 лет
- 2.4. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 132/369/369
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениям опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
Ребёнок-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) да
Дополнительна информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 30 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемы
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: (да, нет - описать) нет
- 3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен для детей дошкольного и школьного возраста, в том числе доступен частично, избирательно для инвалидов, детей-инвалидов с учётом сопровождения инвалида, ребёнка-инвалида до места получения образовательных услуг.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 года, по мере финансирования
в рамках исполнения _____ (указывается
наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____ (наименование
Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны
памятников, другое – указать _____)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации да

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов нет

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа
и выдавшей его организации, дата), нет





4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии:

Директор

Члены комиссии:

	Дукшта Л.А.
	Сидоренко И.Н.
	Новокрещенова Н.В.
	Долганова Г.М.

I Результаты обследования:
МБОУ «Усть-Бакcharская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с.Усть-Бакchar, пер. Школьный, 5, строение 1
(Наименование объекта, адрес)

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		Наличие элемента есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	С,Г	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	С,Г	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		К,О	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	требуется текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствуют перила	О,С	Установка перил	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет		О	Изготовление проектно-сметной документации, устройство пандуса	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да	Отсутствует тактильная информация об учреждении	С, Г	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	да	Отсутствует световой и звуковой маяк, отсутствует кнопка вызова помощи, имеются пороги.	С,Г,О	Установка светового и звукового маяка, установка кнопки вызова помощи	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	да	имеются пороги	О		
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДУ				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности ¹ (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) ² к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У)	Ремонт капитальный

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Лестница не дублирована пандусом	О	Установить дублирующий пандус на лестнице	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь	да	Отсутствуют тактильные указатели помещений со стороны ручки. Дублирующие указатели шрифтом Брайля	С	Установить тактильные указатели помещений со стороны ручки. Дублирующие указатели шрифтом Брайля	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да	Лестница не дублирована пандусом	О,С	Установить дублирующий пандус на лестнице 1 этажа	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДУ				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		Наличие элемента есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Информация не приспособлена для инвалидов	С,Г,У	Установить информацию на шрифте Брайля. Установить индукционную систему (переносную)	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДУ				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности ³ (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) 4 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Индивидуальное решение с ТСР

3 указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

4 указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	НЕТ				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Место приложения труда	ВНД	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	О,С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	да	Не выделены места для инвалидов на кресле-коляске	О,С	Выделить не менее 5% мест и обозначить	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДУ				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С, Г, У)	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет			
6.2	Акустические средства	Нет	Отсутствуют акустические средства	С,Г	Установить акустические средства	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	Отсутствуют тактильные средства	С	Установить тактильные средства	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДУ				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания